Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому и Манскому районам

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

Предписание № 158/1/1-28

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сосновоборска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору А.Ю. Кадерова № 158 от 24.09.18 г., Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, заместителем главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Арндт Романом Александровичем, государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семеновой Еленой Евгениевной совместно с ВриО директора Муниципального автономного общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Сосновоборска
проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 26.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
158/1/1	*Двери на путях эвакуации из столовой открываются не по ходу выхода из здания.*	Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	*01.08.19*	
158/1/2	*В пищеблоке мясной цех не оборудован системой сигнализации и оповещения людей при пожаре*	П.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с	*01.08.19*	

		инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)		
158/1/3	*Светильники в помещении пищеблока эксплуатируются со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.*	Пункт 42 Правил противопожарного режима в РФ Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и	*01.08.19*	

		материалы; з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.		
158/1/4	*Высота эвакуационных выходов в свету из помещений пищеблока менее 1,9 м, ширина менее 0,8 м.*	Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	*01.08.19*	
158/1/5	*В зданий планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.*	Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009 от 01.07.10 г. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные, требования и методы контроля»	*01.08.19*	
158/1/6	*Не оборудованы двери в лестничных клетках третьего этажа приспособлениями для само закрывания и уплотнениями в притворах.*	п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; п.62. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О	*01.08.19*	

		противопожарном режиме» Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).		
158/1/7	*Не оборудованы двери в лестничных клетках второго этажа приспособлениями для само закрывания и уплотнениями в притворах*	п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; п.62. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для само закрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).	*01.08.19*	
158/1/8	*На остекленных дверях должны быть предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1.2м*	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.2.6. На остекленных дверях в школах должны предусматривать защитные решетки до высоты не менее 1.2 м	*01.08.19*	
158/1/9	*На дверях помещений для размещения вентиляционного оборудования (актовый зал) отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны по ПУЭ*	Пункт 20. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	*01.08.19*	

		"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
158/1/10	*Высота ограждений внутренних лестничных маршей ведущие с этажей школы, не соответствуют требованиям пожарной безопасности.*	СП 118.13330.012 Общественные здания и сооружения. 6.16. Высота ограждений опасных перепадов на пути движения должна быть не менее 0,9м., а ограждения балконов, лоджий, наружных галерей, наружных лестниц 3 типа, террас и т.п.- не менее 1,2 м. Высота поручней, лестничных маршей должна быть 0.85-0,92м. Ограждения должны быт непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок 0,3 кН/м. В здании зрелищных учреждений торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находится дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0, 1м(горизонтальные членения ограждениях не допускается)	*01.08.19*	
158/1/11	*Высота ограждений внутренних лестничных маршей, расположенные начальной школе не соответствует требованиям пожарной безопасности*	СП 118.13330.012 Общественные здания и сооружения. 6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми , должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8м или 1,5 при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двухсторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях- на высоте 0,9м, а также дополнительно 0,5м.	*01.08.19*	
158/1/12	*Внутренние лестничные марши, расположенные начальной школе не оборудованы двухсторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях- на высоте 0,9м, а также дополнительно 0,5м.*	СП 118.13330.012 Общественные здания и сооружения. 6.17 Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебгных корпусов школ интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми , должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8м или 1,5 при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь	*01.08.19*	

		двухсторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях- на высоте 0,9м, а также дополнительно 0,5м.		
158/1/13	*В основном помещении холла первого этажа путем возведения стен из горючих материалов (деревянный брусок, ПВХ панели) выделено отдельное помещение для персонала школы*	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	*01.08.19*	
158/1/14	*Допускается снятие дверей предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;*	п.23. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» На объектах защиты запрещается: д)(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	*01.08.19*	
158/1/15	*Отсутствует документы, характеризующие пожарную опасность, соответствие требованиям и нормам пожарной безопасности, стеновых панелей в холе первого этажа здания*	Постановление правительства РФ от 17.03.09 г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 «Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171»). В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается	*01.08.19*	

		применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.		
158/1/16	*Демонтирована стена на путях эвакуации из подвального помещения*	п33 ППР 390 Правила противопожарного режима в Рф. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	*01.08.19*	
158/1/17	*Допускается образование зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями в помещении тира.*	П22 ППР 390 . Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	*01.08.19*	
158/1/18	*Заполнение дверного проема (двери)между помещениями выполнено из горючих материалов (коридор второго этажа)*	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной	*01.08.19*	

		документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).		
158/1/19	*Заполнение дверного проема (двери) между помещениями выполнено из горючих материалов (коридор третьего этажа)*	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).	*01.08.19*	
158/1/20	*Отсутствует документы, характеризующие пожарную опасность, соответствие требованиям и нормам пожарной безопасности, напольное покрытие в общих коридорах второго этажа здания (начальный блок)*	(4) Постановление правительства РФ от 17.03.09 г. № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 «Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171»). В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;	*01.08.19*	

		В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.		
158/1/21	*Заполнение дверного проема (двери) между помещениями разного функционального назначения (помещение для размещения вентиляционного оборудования в районе актового зала) выполнено с пределом огнестойкости менее требуемого (EI 60).*	п. 1 Статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках: 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.	*01.08.19*	
158/1/22	*Заполнения дверных проемов (двери) между помещениями разного функционального назначения (помещение тира) подвального этажа выполнены с пределом огнестойкости менее требуемого (EI 60).*	п. 1 Статьи 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках: 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	*01.08.19*	

		Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.		
158/1/23	*Высота эвакуационных выходов в свету помещений подвального этажа менее 1,9 м, ширина менее 0,8 м.*	Ст. 46 ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом урегулировании»; Ст. 151 ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	*01.08.19*	
158/1/24	*Не оборудованы помещения тира, расположенные в подвальном помещении школы системой сигнализации и оповещения людей при пожаре*	П.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок	*01.08.19*	

		противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)		
158/1/25	*В кабинете №110 на первом этаже здания уровень звука постоянного шума составляет 50,2 дБ(в любой точке защищаемого помещения), общий уровень звука с сигналами СОУЭ и постоянным шумом составляет 62,3дБ(в любой точке защищаемого помещения).*	СП 3.13130.2009 п 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто- янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас- стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. п 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	*01.08.19*	
158/1/26	*В кабинете №201 на втором этаже здания уровень звука постоянного шума составляет 50,4 дБ(в любой точке защищаемого помещения), общий уровень звука с сигналами СОУЭ и постоянным шумом составляет 56,3дБ(в любой точке защищаемого помещения).*	СП 3.13130.2009 п 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто- янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас- стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	*01.08.19*	

		п 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.		
158/1/27	*В кабинете №311 на третьем этаже здания уровень звука постоянного шума составляет 50,6 дБ(в любой точке защищаемого помещения), общий уровень звука с сигналами СОУЭ и постоянным шумом составляет 62,7дБ(в любой точке защищаемого помещения).*	СП 3.13130.2009 п 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. п 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	*01.08.19*	
158/1/28	*Пожарный извещатель пламени «Пульсар», расположенный в помещении спортивного зала находится в нерабочем состоянии.*	П.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или)	*01.08.19*	

		международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)		

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности.
3	«Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
4	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Арндт Р.А.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

«19» 10 2018 г.

Государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенова Е.Е.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

«19» 10 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

и.о. директора МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска Шитько М.В.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«19» ноября 2018 г

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19