



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТОРГОВЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Ленина ул., д. 125, г. Красноярск, 660009
Телефон 8(391)249-34-93 Факс 8(391)211-12-19
E-mail: pr@miet.krskstate.ru
ОКПО 79863514, ОГРН 1082468046099
ИНН/КПП 2466213777/246601001

Директору
МАОУ «СОШ № 2»
г. Сосновоборска

М.Н. Орловой

28.01.2017 № 08-566

На
О направлении документов

Уважаемая Марина Николаевна!

По результатам проведения плановой документарной проверки направляем Вам акт проверки № 08-05/17 от 21.02.2017 и предписание № 08-05/17 от 21.02.2017.

Подписанный экземпляр просим вернуть в министерство в срок до 31.03.2017.

Приложение: на 7 л. в 2 экз.

Заместитель министра

Д.Г. Усенков



**Министерство промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края**

г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 125
(место составления акта)

21.02.2017г.
15.00
(дата составления)

АКТ ПРОВЕРКИ № 08-05/17

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя образовательная школа № 2» города Сосновоборска

По адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125

(место проведения проверки)

На основании: приказа министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края от 17.01.2017 № 08-05

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении: муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 2» города Сосновоборска (далее – МАОУ «СОШ № 2»), адрес местонахождения МАОУ «СОШ № 2»: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 26

(наименование органа местного самоуправления)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней)

Акт составлен: министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее - Министерство).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Приказ о проведении плановой проверки от 17.01.2017 № 08-05 направлен по электронной почте 23.01.2017 (вх. № 045/1 от 23.01.2017)

(сведения о направлении (получении) приказа)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: консультант отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Королев Юрий Валентинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Плановая проверка проведена с целью реализации плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного министром промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 01.12.2016.

Предметом проведения проверки является соблюдение МАОУ «СОШ № 2» требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Для проведения проверки были представлены следующие документы:

1. Письмо MAOY «COШ № 2» от 31.01.2017 № 009;
2. Копия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности MAOY «COШ № 2 г. Сосновоборск на 2016 – 2018 годы;
3. Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБОУ СОШ № 2 г. Сосновоборск на 2012 – 2015 годы;
4. Копия приказа MAOY COШ № 2 г. Сосновоборск от 16.08.2016 № 03-02 № 214/1 «О назначении ответственного за электрохозяйство MAOY COШ № 2 г. Сосновоборск»;
5. Копия лимитов потребления энергоресурсов учреждениями (организациями), финансируемыми из средств местного бюджета на 2009 год;
6. Копия листа согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2010 год организация (учреждения) МБОУ «СОШ № 2»;
7. Копия листа согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2011 год организация (учреждения) МБОУ «СОШ № 2»;
8. Копия листа согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2012 год организация (учреждения) МБОУ «СОШ № 2»;
9. Копия листа согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2013 год организация (учреждение) МБОУ «СОШ № 2»;
10. Копия листа согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2014 год организациям (учреждение) MAOY «COШ №2»;
11. Копия согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2015 год организация (учреждение) MAOY «COШ № 2»;
12. Копия согласования лимитов потребления коммунальных услуг на 2016 год организация (учреждение) MAOY «COШ № 2»;
13. Копия устава MAOY «COШ № 2» г. Сосновоборска;
14. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 14.04.1998 серия 24 № 006464205;
15. Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 08.06.2015 № 24:01.30:070.2003:830000;
16. Копия приказа Управления образования администрации г. Сосновоборска от 17.06.2013 № 51-к «Об изменении наименования должности»
17. Копия технического паспорта нежилого здания «СОШ № 2» от 10.06.2008;
18. Фактическое потребление энергетических ресурсов за 2009 – 2016 года;
19. Копия акта Ввода (Вывода) в эксплуатацию приборов учета холодной воды у «Потребителя» от 31.08.2016;
20. Копия листа о поверке паспорта счетчика типа ВМХ-100 заводской № 100011223;
21. Копия акта осмотра приборов учета электроустановки от 17.06.2016 № 289;
22. Копия паспорта ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный) заводской № 481164;
23. Копия паспорта ПРЭМ (преобразователь расхода электромагнитный) заводской № 509473;
24. Копия паспорта вычислителя количества теплоты ВКТ-7 заводской № 185870;
25. Копия договора от 09.01.2017 № 5 на оказание услуг по организации ремонта, поверки и технического обслуживания приборов и узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды;
26. Копия энергетического паспорта Рег № ОБ.150.0037-0022-2012 потребителя топливно-энергетических ресурсов;
27. Письмо MAOY «COШ № 2» от 20.02.2017 № 015;
28. Копия приказа MAOY «COШ № 2» г. Сосновоборск от 18.08.2015 № 03-02 № 218/1 «О назначении ответственного за электрохозяйства MAOY COШ № 2 г. Сосновоборск»;
29. Копия приказа MAOY «COШ № 2» г. Сосновоборск от 31.12.2015 № 03-02 № 388 «Об утверждении программы»;
30. Копия приказа МБОУ «СОШ № 2» г. Сосновоборск от 10.10.2012 № 03-02 № 190 «Об утверждении программы»

31. Копия приказа МБОУ «СОШ № 2» г. Сосновоборск от 10.10.2012 № 03-02 № 191 «О назначении ответственного за электрохозяйство МБОУ «СОШ № 2».

В ходе проверки установлено:

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 08.06.2015 № 24:01.30:070.2003:830000, МАОУ «СОШ № 2» имеет здание по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 26.

ООО «КрасноярскЭнергоПром» произвела энергетическое обследование, в результате чего составлен энергетический паспорт Рег. № ОБ.150.0037-0022-2012. Организацией, проводившей энергетическое обследование предложено ряд мероприятий по снижению энергетических ресурсов:

- сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными;
- внедрение энергосберегающих комфорок на кухонных электрических плитах;
- установка термостатических вентилей на радиаторах;
- установка теплоотражателей за батареями отопления;
- установка теплоотражающих пленок на окна;
- гидрофобизация стен;
- применение экономичной водоразборной арматуры

Приказом от 10.10.2012 № 03-02 № 190 утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 – 2015 годы МБОУ «СОШ № 2» г. Сосновоборска. Данной программой предусмотрены ряд мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:

- замена светильников и ламп на энергосберегающие;
- утепление оконных блоков и дверей эвакуационных выходов;
- ремонт межпанельных швов с целью уменьшения тепло потерь;
- проведения энергетического обследования (энергоаудит);
- замена оконных блоков на пластиковые;
- классные часы, беседы по энергосбережению «Береги энергию»;
- капитальный ремонт электрических сетей.

Объем финансирования мероприятий 4,4 млн. рублей.

Приказом от 31.12.2015 № 03-02 № 388 утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016 – 2018 годы МАОУ «СОШ № 2» г. Сосновоборска. Данной программой предусмотрены ряд мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:

- замена светильников и ламп на энергосберегающие;
- утепление оконных блоков и дверей эвакуационных выходов;
- ремонт межпанельных швов с целью уменьшения тепло потерь;
- замена оконных блоков на пластиковые;
- классные часы, беседы по энергосбережению «Береги энергию»;
- капитальный ремонт электрических сетей.

Объем финансирования мероприятий 2,0 млн. рублей.

Согласно информации МАОУ «СОШ № 2», мероприятия, предусмотренные программами энергосбережения выполнены не в полном объеме, а именно:

- не осуществлен ремонт межпанельных швов;
- не произведен капитальный ремонт электрических сетей;

В тоже время считаем необходимым отметить, что программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности как на период 2012 – 2015, так и на 2016 – 2018 годы, утвержденных МАОУ «СОШ № 2», непредусмотренный мероприятия, предлагаемые к реализации в энергетическом паспорте, а именно:

- внедрение энергосберегающих комфорок на кухонных электрических плитах;
- установка термостатических вентилей на радиаторах;

установка теплоотражателей за батареями отопления;
установка теплоотражающих пленок на окна;
гидрофобизация стен;
применение экономичной водоразборной арматуры

Приказом МБОУ «СОШ № 2» от 10.10.2012 № 03-02 № 191 ответственным за электрохозяйство и энергосбережение МБОУ «СОШ № 2» назначена зам. директора по АХЧ Балева Анна Тимофеевна.

Приказом МАОУ «СОШ № 2» от 18.08.2015 № 03-02 № 218/1 ответственным за электрохозяйство и энергосбережение МАОУ «СОШ № 2» назначена заведующая хозяйством Трофимова Юлия Владимировна.

В тоже время вышеуказанные работники не проходили обучение по программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью повышения уровня компетенции работников муниципальных учреждений по вопросам эффективного использования энергетических ресурсов.

Частью 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) предусмотрено, что производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно ч. 3 ст. 13 Закона № 261-ФЗ до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 13 Закона № 261-ФЗ учет потребляемых энергетических ресурсов подлежит обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно представленной информации здание школы подключено к централизованному тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению.

Здание школы оборудовано приборами учета тепловой, электрической энергии и холодного водоснабжения.

В соответствии с актом осмотра приборов учета электроустановки от 17.06.2016 № 289, помещение МАОУ «СОШ № 2», оборудовано приборами учета электрической энергии, дата следующей поверки счетчиков № 008517014019935, 021435410 – 2018 год, № 10024246 – 2020 год.

В соответствии с актом ввода в эксплуатацию приборов учета холодной воды у «Потребителя» от 31.08.2016 прибор учета ВМХ – 100 заводской № 100011223 принят в качестве коммерческого с 09.09.2016.

Согласно паспорта преобразователя расхода электромагнитный зав. № 481164 дата очередной поверки 20.08.2018г.

Согласно паспорта преобразователя расхода электромагнитный зав. № 509473 дата очередной поверки 20.08.2018г.

Согласно паспорта вычислителя количества теплоты ВКТ – 7 зав. № 185870 дата очередной поверки 21.08.2018г.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать

процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Динамика снижения (увеличения) фактического объема потребления энергетических ресурсов в здании Администрацией приведена в таблице 1.

Таблица 1

Энергетические ресурсы	Фактический объем							% снижения (увеличения) потребления энергетического ресурса 2015/2009
	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Теплоснабжение, Гкал.	1453,4	1570,9	1389,0	1297,0	1467,3	1410,1	1441,8	-0,8
Холодное водоснабжение, м3	3801,6	5250,7	4869,8	3768,8	6578,9	5468,4	3157,7	-0,8
Электрическая энергия, тыс. кВт/ч	122,7	165,2	135,8	144,1	121,2	144,0	137,0	+11,7

Из предоставленных данных потребления проведен расчет потребления в сопоставимых условиях по электрической энергии прослеживается снижение потребления на 12,9%, в тоже время не прослеживается снижение потребления по тепловой энергии и водоснабжению в 2014 году по отношению к 2009 году потребление увеличилось на 15,4% и 4,1% соответственно. МАОУ «СОШ № 2» не выполнены требования по снижению потребления энергоресурсов в течении 5 лет на 15%.


Вывод: администрацией МАОУ «СОШ № 2» не выполнены требование законодательства по ежегодному снижению объема не менее чем на 3 процента потребленной электрической энергии (ч. 1 ст. 24 Федеральный закон от 03.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По результатам проведения проверки принято решение выдать предписание.

Приложение: предписание № 08-05/17 от 21.02.2017г. на 2 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку


Консультант отдела государственного регулирования и контроля в энергетике министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края



/ Ю.В. Королев

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Зам. директора по ВУЧ
Должность



Иванова
(ФИО)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии

Зам. дир. по ВУЧ
Иванова
472



**Министерство промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края**

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-05/17

г. Красноярск

«21» февраля 2017г.

Выдано муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная школа № 2» города Сосновоборска (далее – МАОУ «СОШ № 2» г. Сосновоборска), адрес местонахождения: 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 26.

В результате проведения плановой проверки (акт проверки № 08-05/17 от 21.02.2017) установлены нарушения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Предписываю принять меры по устранению выявленных нарушений в установленный срок.

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено снижение объема потребленной холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %	Часть 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Утвердить и представить в министерство план мероприятий по снижению объема потребления холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % по отношению к 2016 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %	До 31.03.2017
2	Не обеспечено снижение объема потребленной холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % с ежегодным	Часть 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о	Обеспечить снижение объема потребления холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % по отношению к 2016 году с	До 20.01.2018 и далее ежегодно в соответствии с планом


	снижением такого объема не менее чем на 3 %	внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %	
3	Не обеспечено снижение объема потребленной холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %	Часть 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Представить отчет о снижении объема потребления холодной воды, тепло- и электроэнергии на 15 % по отношению к 2016 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %	До 20.01.2018 и далее ежегодно в соответствии с планом

Предписание выдал:
 Консультант отдела государственного
 регулирования и контроля в энергетике



/ Ю.В. Королев
 (подпись)

Копию настоящего предписания получил

 / Магелмова СВ
 подпись, инициалы и фамилия, дата