

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам

662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-21-36)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Сосновоборск

(место составления акта)

“ 20 ” октября 20 16 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 335

По адресу/адресам: г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №335 от 13.09.2016 г. заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадрова Александра Юрьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №2 города Сосновоборска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 10 ” октября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 20 ” октября 20 16 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 120

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2 рабочих дней / 4 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: в 10.00 часов 05 октября 2016 г директор МАОУ СОШ№2 г. Сосновоборска Орлова М.Н. путем вручения распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

Орлова М.Н.

подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Каус Елена Евгениевна.

Приложение к Акту № 335 от 20.10.16г.

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом проверки является трехэтажное здание Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 города Сосновоборска, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 26. Здание школы 2-й степени огнестойкости, панельное, стены здания, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных плит, кровля плоская мягкая. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Противопожарные разрывы до ближайших зданий соответствует требованиям действующих строительных норм и правил. Непосредственно к зданиям имеются подъезды с твердым покрытием. Из здания имеется 6 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Помещения здания первичными средствами тушения пожара обеспечено. Огнетушители пронумерованы, журнал учета первичных средств пожаротушения ведется. Планы эвакуации выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые находятся в рабочем состоянии. На видных местах имеются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Указатель по направлению к источнику наружного противопожарного водоснабжения имеется (вывешен на фасаде здания). Инструктажи с работниками школы проводятся. При устном опросе выявлено, что действия в случае пожара работники знают, пользоваться огнетушителями умеют.


Приложение к Акту составил(а):



Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Каус Е.Е.

« 20» октября 2016г.

Приложение к Акту получил(а): Директор MAOY COШ №2 г. Сосновоборска Орлова М.Н.



« 20» октября 2016г.

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно)